

# ТЕСТ

## по основам пожарной безопасности

### «Правила пожарной безопасности»

#### 1. Дайте определение понятию «пожар»:

- а) Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся контролю
- б) Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приводит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни людей
- в) Полностью контролируемый процесс горения

#### 2. Задачами пожарной профилактики являются:

- а) Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности возникновения пожаров и минимизацию их последствий
- б) Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и материальные ценности
- в) Ограничение распространения огня

#### 3. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу?

- а) Целевой противопожарный инструктаж
- б) Вводный противопожарный инструктаж
- в) Внеплановый противопожарный инструктаж
- г) Первичный противопожарный инструктаж

#### 4. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте?

- а) Целевой противопожарный инструктаж
- б) Первичный противопожарный инструктаж
- в) Вводный противопожарный инструктаж
- г) Внеплановый противопожарный инструктаж

#### 5. Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одновременно, предусмотрено ... пожарных выходов.

- а) 3
- б) 2
- в) 4

#### 6. Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители?

- а) 1 раз в 3 года
- б) Не реже 1 раза в 7 лет
- в) Не реже 1 раза в 5 лет

#### 7. Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений.

- а) 5
- б) 2
- в) 4

**8. В какой цвет окрашивают пожарные шкафы?**

- а) Красный
- б) Желтый
- в) Черный

**9. Что означает знак?**



- а) Место размещения пожарного гидранта
- б) Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- в) Звуковой оповещатель пожарной опасности

**10. Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений?**

- а) Не реже 1 раза в 5 лет
- б) Не реже 1 раза в 3 года
- в) Каждые 2 года

**11. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно из здания наружу – это:**

- а) Путь спасения
- б) Эвакуационный выход
- в) Безопасный выход

**12. Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре.**

- а) Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм
- б) Расстояние между оповещателями максимум 150 см
- в) Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см

**13. Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих производственных отходов.**

- а) По требованию государственной пожарной инспекции
- б) Не реже 1 раза в год
- в) 1 раз в 3 года

**14. В помещениях, оборудованных ЭВМ (за исключением серверных), устанавливают следующие виды пожарных извещателей:**

- а) Дымовые
- б) Тепловые и дымовые
- в) Тепловые и пламени

**15. При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу следующие данные:**

- а) Адрес объекта, серьезность возгорания
- б) Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших
- в) Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию

**16. При каком количестве людей, одновременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре?**

- а) Более 5 человек
- б) Более 10 человек
- в) Более 15 человек
- г) Более 20 человек

**17. Место проведения огневых работ обязательно оснащают:**

- а) Пожарным гидрантом
- б) Ящиком с песком
- в) Огнетушителем

**18. По степени горючести строительные материалы бывают:**

- а) Классов А, В и С
- б) Воспламеняемые и невоспламеняемые
- в) Горючие и негорючие

**19. Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать:**

- а) Руководитель организации
- б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации
- в) Руководители структурных подразделений организации

**20. Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?**

- а) Свободно, по направлению выхода из здания
- б) Свободно, по направлению входа в здание
- в) Не регламентируется
- г) Двери должны быть вращающимися

**21. Лица допускаются к работе на объекте:**

- а) только после прохождения противопожарного инструктажа
- б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа
- в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации

**22. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначаются:**

- а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности
- б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны
- в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и пожарной опасности не требуется

**23. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ?**

- а) Не реже одного раза в три месяца.
- б) Не реже одного раза в полугодие.
- в) Не реже одного раза в девять месяцев.
- г) Не реже одного раза в год.

**24. Что относится к первичным средствам пожаротушения**

- а) Переносные и передвижные огнетушители.
- б) Песок и вода.
- в) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.
- г) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

**25. Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с ночным пребыванием людей?**

- а) Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.
- б) Наличие телефонной связи.
- в) Наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).
- г) Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.
- д) Все перечисленное.

**26. Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов?**

- а) Не реже одного раза в год
- б) Не реже одного раза в шесть месяцев
- в) Не реже одного раза в три месяца
- г) Не реже одного раза в два года

**27. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?**

- а) Не реже одного раза в три месяца
- б) Не реже одного раза в шесть месяцев
- в) Не реже одного раза в год
- г) Не реже одного раза в неделю

**28. Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?**

- а) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- б) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"
- в) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- г) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

## Ответы на тест

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  |
| <b>б</b>  | <b>а</b>  | <b>б</b>  | <b>б</b>  | <b>б</b>  |
|           |           |           |           |           |
| <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b> |
| <b>в</b>  | <b>б</b>  | <b>а</b>  | <b>б</b>  | <b>а</b>  |
|           |           |           |           |           |
| <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> |
| <b>б</b>  | <b>а</b>  | <b>б</b>  | <b>а</b>  | <b>в</b>  |
|           |           |           |           |           |
| <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |
| <b>б</b>  | <b>в</b>  | <b>в</b>  | <b>а</b>  | <b>а</b>  |
|           |           |           |           |           |
| <b>21</b> | <b>22</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>25</b> |
| <b>а</b>  | <b>б</b>  | <b>б</b>  | <b>в</b>  | <b>д</b>  |
|           |           |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> |           |           |
| <b>а</b>  | <b>б</b>  | <b>г</b>  |           |           |